

■【南蒲生】正誤表

No.	資料名	頁	章	節	細節	項	目	タイトル	訂正前	訂正後
2	要求水準書	26	2	2.2	(3)	2)		電気設備	-	監視制御設備(コントローラ等)は、既設を倣い、故障・メンテナンス・切替時等の設備停止が小さくなるよう多重化の構成とすること。